

焼却炉の維持管理記録【焼却炉への廃棄物投入量】

平成23年度(平成23年4月1日～平成24年3月31日)投入実績 (単位t)

産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	18.85	260.01	549.68	444.41	353.53	448.41	454.16	418.01	452.23	379.81	404.04	468.70	4,651.84

特別管理産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

投入計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	18.85	260.01	549.68	444.41	353.53	448.41	454.16	418.01	452.23	379.81	404.04	468.70	4,651.84

平成24年度(平成24年4月1日～平成25年3月31日)投入実績 (単位t)

産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	396.11	326.32	452.94	383.35	297.34	482.61	514.84	397.93	558.99	242.39	381.29	328.79	4,762.90

特別管理産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

投入計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	396.1	326.3	452.9	383.4	297.3	482.6	514.8	397.9	559.0	242.4	381.3	328.8	4,762.9

平成25年度(平成25年4月1日～平成26年3月31日)投入実績 (単位t)

産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	324.57	337.97	431.19	364.18	211.29	403.53	371.87	313.11	298.17	282.13	283.00		3,621.00

特別管理産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0

投入計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	324.57	337.97	431.19	364.18	211.29	403.53	371.87	313.11	298.17	282.13	283.00	0.00	3,621.00

富士フイルム株式会社 富士宮工場

焼却炉の維持管理記録【測定記録】

規制項目	基準	年度	測定頻度 1回/6ヶ月					
			平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		測定場所	煙突(フロー図に記載)					
測定日	5月31日	11月14日	5月24日	11月19日	5月29日	11月29日		
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物 ppm or g/Nm3	国: ー 自主: 50	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	ばいじん mg/Nm3	国: 0.15 自主: 0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	塩化水素 mg/Nm3	国: 700 自主: 81	2	ND	ND	ND	ND	ND
	窒素酸化物 ppm	国: 250 自主: 60	28	25	15	21	26	27
ばいじん除去を行った日 (冷却設備、排ガス処理設備)			焼却炉稼働日の毎日	焼却炉稼働日の毎日	焼却炉稼働日の毎日	焼却炉稼働日の毎日	焼却炉稼働日の毎日	焼却炉稼働日の毎日
memo 震災によるバグフィルター故障によりH23 3月15日～5月14日まで運転停止								

規制項目	基準	年度	測定頻度 1回/年		
			平成23年度	平成24年度	平成25年度
		測定場所	煙突(フロー図に記載)		
		測定日	5月31日	5月24日	5月29日
測定結果を得られた日	6月27日	7月5日	7月2日		
ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm3	国: 1 自主: 0.1	0.0012	0.00001	0.00082	
memo 震災によるバグフィルター故障によりH23年3月15日～5月14日まで運転停止					

規制項目	基準	年度	連続測定					
			平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		測定場所	煙突(フロー図に記載)					
測定結果を得た期間	連続測定		連続測定		連続測定			
燃焼室出口ガス温度 °C	国: 800 自主: 850	850～879		853～885		852～875		
集塵機入り口の燃焼 ガス温度 °C	国: 200 自主: 200	183～201		185～202		185～204		
排ガス中のCO濃度 ppm	国: 100 自主: 80	11～52		9～50		10～38		
memo 震災によるバグフィルター故障により平成23年3月15日～5月14日まで運転停止								

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】平成25年度（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

日付	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無		無		無		無	連続ブロー弁交換	無	
2	無		無	バグフィルタ逆洗エアバルブ交換	無		無		無		無	
3	無		無	2日バーナ立上げ	無		無		無	焼却炉 砂出し	無	
4	無		無		無		無		無	焼却炉定期点検工事	無	
5	無		無		無		無		無	↓	無	
6	無		無		無		無		無	↓	無	
7	無		無		無		無		無	↓	無	
8	無		無		無		無		無	↓	無	
9	無	砂入れ2袋 1500kg	無		無		無	焼却停止 灰コンベア更新工事	無	↓点検完了 砂入れ	無	
10	無		無		無		無	灰ホッパロータリバルブ工事	無	停止中	無	
11	無	BF破損 焼却停止	無		無		無	灰コンベア更新工事	無	停止中	無	
12	無	BF補修工事完了 焼却立上げ	無		無	砂入れ2袋 1500kg			無	停止中	無	
13	無		無		無		無		無	停止中	無	
14	無		無		無		無		無	停止中	無	
15	無		無		無		無		無	停止中	無	バグフィルタ逆洗エアドレントラップ破損焼却停止
16	無		無		無		無		無	焼却立上げ	無	停止中
17	無		無		無		無		無		無	停止中
18	無		無		無		無		無		無	焼却立上げ
19	無		無		無		無		無		無	
20	無		無		無		無		無		無	
21	無	焼却停止	無		無		無		無		無	
22	無	バグフィルタ交換工事	無		無		無		無		無	
23	無	バグフィルタ交換工事	無		無		無		無		無	
24	無		無		無		無		無		無	
25	無	バグフィルタ交換工事、焼却立上げ	無		無		無		無		無	
26	無		無		無		無		無		無	配管工事 焼却停止
27	無		無		無		無		無	No.1灰コンベアケーシング補修	無	バグフィルタ逆洗エアドレントラップ交換
28	無		無		無		無		無		無	焼却立上げ
29	無		無		無		無	バーナー停止 点検整備準備	無		無	
30	無		無	廃ホッパロータリバルブ修理	無		無		無		無	
31	無		無		無		無		無		無	

日付	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無		無		無	焼却炉停止中	無		無	
2	無		無		無		無		無		無	
3	無		無		無		無		無		無	
4	無		無		無		無		無		無	
5	無		無		無		無		無		無	配管工事 焼却立ち下げ
6	無		無		無		無	ボイラー年次点検	無		無	焼却立上げ
7	無		無		無		無	↓	無		無	
8	無		無		無		無	↓	無		無	
9	無		無		無		無	↓	無	砂入れ2袋 1500kg	無	
10	無		無		無		無	ボイラー性能検査 焼却立上げ	無		無	
11	無		無		無		無		無		無	
12	無		無		無		無		無		無	
13	無		無		無		無		無		無	
14	無		無		無		無		無		無	
15	無		無		無		無		無		無	
16	無		無		無		無		無		無	
17	無		無		無		無		無	焼却炉停止	無	
18	無		無		無		無		無	焼却炉停止	無	
19	無	砂入れ2袋 1500kg	無		無		無		無	焼却炉停止	無	
20	無		無	焼却炉停止	無		無		無	焼却炉停止	無	
21	無		無		無		無	焼却炉停止中	無	焼却立上げ	無	
22	無		無		無		無		無		無	
23	無		無		無		無		無		無	
24	無		無	バーナー立上げ	無		無		無		無	
25	無		無	砂入れ2袋 1500kg	無	焼却炉停止	無	バーナー立上げ	無		無	
26	無		無		無		無		無		無	焼却炉停止
27	無		無		無	ボイラー点検整備	無		無		無	焼却炉停止
28	無		無		無	↓	無		無		無	焼却炉停止
29	無		無		無		無		無		無	焼却炉停止
30	無		無		無	灰コンベア、冷却塔ダンパ更新工事！	無		無		無	焼却炉停止
31	無		無		無	ボイラー点検整備	無		無		無	焼却炉停止

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】平成24年度（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

日付	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無		無		無		無	焼却炉年次点検	無	
2	無		無		無		無		無	↓	無	
3	無		無	バグフィルタ差圧高、サイレンサー付替え後復旧	無		無		無	↓	無	
4	無		無		無		無		無	↓	無	
5	無		無		無		無		無	↓	無	
6	無		無		無		無	No.1灰コンベアたるみ異音、張り増し	無	砂入れ	無	
7	無		無		無		無		無	砂入れ、砂ならし、立上げ	無	
8	無		無	ボイラー工事の為焼却炉停止	無		無		無		無	
9	無		無	バグフィルタ洗浄エア配管修理9日	無		無		無		無	
10	無		無	汚泥投入器上部修理9.10日砂入れ11日	無		無		無		無	排煙処理塔排出配管洗浄
11	無	砂入れ 2袋(1500kg)	無	ボイラール計交換10日焼却炉立上げ10日15:30	無		無		無		無	脱水汚泥流量計分解掃除
12	無		無		無		無		無		無	
13	無		無		無	焼却炉停止 設備点検、砂入れ(1500kg)	無		無		無	
14	無		無		無		無		無		無	
15	無		無		無		無		無		無	
16	無		無		無		無		無		無	
17	無		無	オイルガン掃除準備バーナー停止	無		無		無		無	
18	無		無		無		無		無		無	
19	無		無	No.1,2オイルガン掃除、立上げ	無		無		無		無	
20	無		無		無		無		無		無	
21	無		無		無		無		無	砂入れ2袋(1500kg)	無	
22	無		無		無		無		無		無	
23	無		無		無		無		無		無	
24	無		無	排ガス測定実施	無		無		無		無	
25	無		無	排煙処理塔Ph計交換	無		無		無		無	
26	無		無		無		無		無		無	
27	無		無		無		無		無		無	
28	無		無		無		無	夏連休 バーナー系停止	無		無	
29	無		無		無		無		無		無	
30	無		無		無		無		無		無	
31	無		無		無		無	通風系停止、砂出し	無		無	

日付	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無		無		無	停止中	無	No.1灰コンベア調整後運転	無	
2	無		無		無		無	↓	無		無	
3	無	バグフィルタ交換工事1本交換	無		無	砂入れ 2袋(1500kg)	無	↓	無	バグフィルタ差圧低、焼却停止	無	砂入れ 2袋(1500kg)
4	無		無		無	No.3汚泥供給コンベアチェーン交換	無	↓	無		無	
5	無		無	砂入れ	無		無	↓	無	バグフィルタ開放点検、点検	無	
6	無	砂入れ 2袋(1500kg)	無	定量コンベアチェーン張り増し	無		無	↓	無		無	
7	無	焼却停止、バグフィルタ工事、17時復旧	無		無		無		無	ボイラー年次点検、排ガス計器メカ点検	無	
8	無		無		無		無		無	↓BF開放点検2本交換1箇所閉止	無	
9	無		無		無		無		無	↓	無	
10	無		無		無		無		無		無	
11	無		無		無		無	ボイラー性能検査	無		無	No.2灰コンベア片寄り修正工事
12	無		無		無		無	ボイラー連動停止(11.12日)復	無		無	
13	無		無		無		無	砂入れ 1袋(750kg)脱水機立上げ	無		無	
14	無		無		無		無		無	冷却塔コンベア故障	無	
15	無		無		無		無	焼却停止	無	仮灰排出設備設置	無	
16	無	県東部福祉センター立ち入り	無		無		無	BF開放点検2箇所閉止	無		無	
17	無		無		無		無	焼却開始	無		無	
18	無		無		無		無		無		無	
19	無	蒸気送気再開	無	排ガス測定	無		無		無		無	
20	無		無	ボイラー調査の為焼却停止	無		無		無		無	
21	無		無		無		無		無		無	
22	無		無	水面計交換、ボイラー上部開放調査	無		無		無	冷却塔ダブルタンクNo.2点検復旧	無	バグフィルタ破損 焼却停止
23	無	焼却停止	無	排煙処理塔水濁り有り、焼却停止	無	バグフィルタダブルタンク破損、	無		無		無	バグフィルタ開放点検 交換
24	無	BF逆洗エア配管工事	無	バグフィルタ1本破損、交換、立上げ	無	補修復旧	無		無	BFダブルタンクバネ故障、修理後復旧	無	
25	無	BF逆洗エア配管、灰コンベア工事	無		無		無		無		無	
26	無	焼却バーナー立上げ	無		無		無		無		無	
27	無		無	灰コンベアケーシング工事	無		無		無		無	
28	無		無		無		無		無		無	
29	無		無		無	焼却炉全停止	無	No.1灰コンベア張り点検、焼却炉停止	無		無	
30	無		無		無		無	BF開放点検 箇所閉止	無		無	
31	無		無		無		無	No.1灰コンベア故障、	無		無	

