富士フイルム株式会社　富士宮事業場

廃棄物処理法第十五条の二の三第2項による産業廃棄物処理施設の維持管理の公表

焼却炉の維持管理記録【焼却炉への廃棄物投入量】

2020年度（2020年4月1日～2021年3月31日）投入実績 （単位t）

産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	194.19	140.72	197.41	131.13	0.00	161.42	164.43	201.22	104.45	61.80	225.72	207.59	1,790.08
廃プラ	1.70	2.41	1.07	1.43	0.00	1.95	1.98	0.86	1.78	1.36	1.94	0.69	17.17

特別管理産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

投入計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	195.9	143.1	198.5	132.6	0.0	163.4	166.4	202.1	106.2	63.2	227.7	208.3	1,807.3

2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）投入実績 （単位t）

産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	237.46	208.02	261.51	220.12	50.06	290.42	171.43	295.41	270.46	130.86	289.13	216.53	2,641.41
廃プラ	2.51	1.17	1.56	1.25	0.72	1.45	1.40	1.41	1.68	0.27	1.61	2.38	17.41

特別管理産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

投入計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	240.0	209.2	263.1	221.4	50.8	291.9	172.8	296.8	272.1	131.1	290.7	218.9	2,658.8

2022年度（2022年4月1日～2023年3月31日）投入実績 （単位t）

産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	190.94	283.92	177.76	213.15	82.94	109.62							1,058.33
廃プラ	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00							0.21

特別管理産業廃棄物

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							0.0

投入計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
合計	190.9	284.1	177.8	213.2	82.9	109.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,058.54

富士フイルム株式会社　富士宮事業場

焼却炉の維持管理記録 【測定記録】

規制項目		基準	年度	測定頻度　1回/6ヶ月					
				2020年度		2021年度		2022年度	
			測定場所	煙突（フロー図に記載）					
			測定日	5月28日	11月26日	5月28日	11月26日	5月11日	
排ガスの中のばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物 ppm or g/Nm3	国: ー 自主: 50		0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
	ばいじん g/Nm3	国: 0.15 自主: 0.05		0.019 未満	0.019 未満	0.018 未満	0.020 未満	0.018 未満	
	塩化水素 mg/Nm3	国: 700 自主: 81		1.8	1.1	1	1.0 未満	2.4	
	窒素酸化物 ppm	国: 250 自主: 60		4 未満	4 未満	36 未満	33	32	
	水銀 μg/Nm3	国: 50		5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	
ばいじん除去を行った日（冷却設備、排ガス処理設備）				焼却炉稼動日の毎日		焼却炉稼動日の毎日		焼却炉稼動日の毎日	

memo

規制項目	基準	年度	測定頻度　1回/年		
			2020年度	2021年度	2022年度
		測定場所	煙突（フロー図に記載）		
		測定日	5月28日	5月28日	5月11日
		測定結果を得られた日	7月7日	6月16日	6月15日
ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm3	国: 1 自主: 0.1		0.0021	0.0000066	0.00000055

memo

規制項目	基準	年度	連続測定					
			2020年度		2021年度		2022年度	
		測定場所	煙突（フロー図に記載）					
		測定結果を得た期間	連続測定		連続測定		連続測定	
燃焼室出口ガス温度 °C	国: 800 自主: 850		848～870		857～870		854～868	
集塵機入り口の燃焼ガス温度 °C	国: 200 自主: 200		171～190		180～190		180～191	
排ガス中のCO濃度 ppm	国: 100 自主: 80		1～50		2～58		4～56	

memo

富士フイルム株式会社　富士宮工場

廃棄物処理法第十五条の二の三第2項による産業廃棄物処理施設の維持管理の公表

焼却炉の維持管理記録 【施設の点検記録】　2020年度（2020年4月1日～2021年3月31日）

日付	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無		無	焼却立上げ	無	砂入れ　750kg	無	年次点検	無	
2	無		無		無		無		無	年次点検	無	
3	無		無		無		無		無	年次点検	無	
4	無		無	焼却停止	無		無		無	年次点検	無	
5	無		無		無		無		無	年次点検	無	
6	無		無		無	焼却停止	無		無	年次点検	無	
7	無		無	焼却立上げ	無		無		無	年次点検	無	
8	無		無	砂入れ　750kg×２	無	焼却立上げ	無		無	停止中	無	
9	無		無		無	砂入れ　750kg	無		無		無	
10	無		無		無		無		無		無	
11	無		無		無		無		無		無	
12	無		無		無		無		無		無	
13	無		無		無	焼却停止	無		無		無	焼却停止
14	無		無		無		無		無		無	汚泥投入機掃除ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換
15	無		無		無		無		無		無	焼却立上げ　砂入れ　750kg
16	無		無		無	焼却立上げ	無		無		無	
17	無		無		無		無		無		無	
18	無		無		無		無		無		無	
19	無		無		無		無		無		無	
20	無		無		無		無		無		無	
21	無		無		無		無		無		無	
22	無		無		無		無		無		無	
23	無		無		無		無		無		無	
24	無		無		無		無	焼却停止	無		無	
25	無	焼却停止	無		無		無		無		無	
26	無		無		無		無		無		無	
27	無		無		無	焼却停止	無		無	焼却立上げ	無	
28	無		無		無		無		無	保温中	無	
29	無	焼却立上げ	無	焼却停止	無		無	年次点検	無	保温中	無	
30	無		無		無	焼却立上げ	無	年次点検	無	保温中　砂入れ　750kg	無	
31			無				無	年次点検	無			

日付	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無		無	焼却立上げ	無	停止中	無		無	砂入れ　750kg
2	無		無		無		無		無		無	
3	無	焼却停止	無		無		無		無		無	
4	無		無		無		無		無		無	
5	無	ｵｲﾙｶﾞﾝ掃除	無		無		無		無		無	
6	無	焼却立上げ	無		無		無		無		無	
7	無		無		無		無		無		無	
8	無		無		無		無		無		無	焼却停止
9	無		無		無		無		無		無	オイルガン掃除、焼却立上げ
10	無		無		無		無		無		無	
11	無		無		無		無		無		無	
12	無		無		無		無		無		無	
13	無		無		無		無		無		無	
14	無		無		無		無		無	砂入れ　750kg	無	
15	無		無		無		無		無		無	
16	無		無		無		無		無		無	
17	無		無		無		無		無		無	
18	無		無		無		無	焼却立上げ	無		無	
19	無		無		無	焼却停止	無	砂入れ　750kg	無		無	
20	無		無		無		無		無		無	
21	無		無		無		無		無		無	
22	無		無	砂入れ　750kg	無		無		無		無	
23	無		無		無		無		無		無	
24	無		無		無		無		無		無	砂入れ　750kg
25	無		無		無		無		無		無	
26	無		無		無		無		無		無	
27	無		無		無		無		無		無	
28	無		無	焼却停止	無	炉内点検	無		無		無	焼却停止
29	無		無		無		無				無	蒸気ドレーン配管工事
30	無		無	軟水装置整備	無		無				無	焼却立上げ
31	無				無		無				無	

富士フイルム株式会社　富士宮工場

廃棄物処理法第十五条の二の三第2項による産業廃棄物処理施設の維持管理の公表

焼却炉の維持管理記録 【施設の点検記録】　2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）

日付	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無		無		無		無	焼却炉定期点検整備	無	
2	無		無	焼却停止	無		無		無	焼却炉定期点検整備	無	
3	無		無		無		無		無	焼却炉定期点検整備	無	
4	無		無		無		無		無		無	
5	無		無	焼却立上げ	無		無		無		無	
6	無		無		無		無		無		無	
7	無		無		無		無		無		無	
8	無		無		無		無		無		無	
9	無		無	焼却停止	無		無		無		無	
10	無		無	オイルガン掃除　焼却立上	無		無		無		無	
11	無		無		無		無		無		無	
12	無		無		無		無		無		無	
13	無		無		無		無		無		無	
14	無		無		無		無		無		無	
15	無		無		無		無		無		無	
16	無		無		無		無		無		無	
17	無		無		無		無		無		無	
18	無		無		無		無		無		無	
19	無		無		無		無		無		無	
20	無	灰コンベアチェーン交換	無		無		無		無		無	
21	無		無		無		無		無		無	
22	無		無	焼却停止	無		無		無		無	
23	無		無	排煙処理棟ｽﾄﾚｰﾅｰ掃除	無		無		無	焼却立上げ	無	砂入れ　750kg
24	無	汚泥コンベアチェーン交換	無	焼却立上	無		無		無		無	
25	無		無		無		無		無		無	
26	無		無		無		無		無		無	
27	無		無		無		無	焼却停止	無		無	
28	無		無		無		無		無		無	
29	無		無		無		無		無		無	
30	無	砂入れ　750kg	無		無		無		無		無	
31			無				無	焼却炉定期点検整備	無			

日付	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無		無		無		無		無	
2	無		無		無		無		無		無	
3	無		無		無		無		無		無	
4	無		無		無		無		無		無	
5	無		無		無		無		無		無	
6	無		無		無		無		無		無	
7	無		無		無		無		無		無	
8	無		無		無		無		無		無	
9	無		無		無		無		無		無	
10	無		無		無		無		無		無	
11	無		無		無		無		無		無	
12	無		無		無		無		無		無	
13	無	焼却停止　排煙処理棟ｽﾄﾚｰﾅ	無		無		無		無		無	
14	無	焼却立上げ	無		無		無		無		無	
15	無		無		無		無		無		無	
16	無		無	砂入れ　750kg	無		無		無		無	
17	無		無		無		無		無		無	
18	無		無		無		無		無		無	
19	無		無		無		無		無		無	
20	無		無		無		無	焼却立上げ	無		無	
21	無		無		無		無		無	砂入れ　750kg	無	
22	無		無		無		無		無		無	
23	無		無		無		無		無		無	
24	無		無		無		無		無		無	
25	無		無		無	焼却炉停止	無		無		無	
26	無		無		無		無		無		無	
27	無		無		無		無		無		無	
28	無		無		無	炉内点検	無		無		無	
29	無		無		無		無		無		無	
30	無		無		無		無				無	
31	無				無		無				無	

富士フイルム株式会社　富士宮工場

廃棄物処理法第十五条の二の三第2項による産業廃棄物処理施設の維持管理の公表

焼却炉の維持管理記録 【施設の点検記録】　2022年度（2022年4月1日～2023年3月31日）

日付	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無		無		無		無		無	定期整備	無	
2	無		無		無		無		無		無	
3	無		無		無		無		無		無	
4	無		無		無		無		無		無	
5	無		無		無		無		無		無	
6	無		無		無		無		無		無	
7	無		無		無		無		無		無	
8	無		無		無	砂入れ　750kg	無		無		無	
9	無		無		無		無		無		無	
10	無		無		無		無		無		無	
11	無		無		無		無		無		無	
12	無		無		無		無		無		無	
13	無		無		無		無		無		無	
14	無		無		無		無		無		無	
15	無		無		無		無		無		無	
16	無		無		無		無		無		無	
17	無		無		無		無		無	焼却炉立上げ	無	
18	無		無		無		無		無		無	
19	無		無		無		無		無	砂入れ　1300kg	無	
20	無		無		無		無		無		無	
21	無		無		無		無		無		無	
22	無		無		無		無		無		無	
23	無		無		無		無		無		無	焼却炉停止
24	無		無		無		無		無		無	
25	無		無		無		無		無		無	
26	無		無		無		無	焼却炉停止	無		無	
27	無		無		無		無		無		無	
28	無		無		無		無		無		無	焼却立上げ
29	無		無		無		無		無		無	
30	無		無		無		無		無		無	
31			無				無	定期整備	無			

日付	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無											
2	無											
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

廃棄物処理法第十五条の二の三第2項による産業廃棄物処理施設の維持管理の公表